

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT ✓
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40°C ... +80°C ✓
APPLICATION THERMIQUE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

WORKING PRESSURE :
BETRIEBSDRUCK : Max Pe = 8 bar ✓
PRESSION DE SERVICE :
PRESSIONE DI SERVIZIO :

NOMINAL DIAMETER
NENNWEITE : Ø 8/ Ø 2 ✓
DIAMETRE NOMINAL :
DIAMETRO NOMINALE:

2/2 DIRECTIONAL CONTROL VALVE:
2/2 WEGEVENTIL : DIFFERENTIAL ACTUATING
DISTRIBUTEUR 2/2 : PRESSURE : $\Delta Pe = Pe_{41} - Pe_{22} =$
VALVOLA 2/2 : DIFFERENZ - SCHALTD RUCK: 2,5 +0,3/-05 bar ✓
: PRESSION DIFFERETIELLE :
: D'ACTIONNEMENT :
: PRESSIONE DIFFERENZIALE
: DI AZIONAMENTO :

INSTALLATION POSIION : EXHAUST SHOWN AT BASE (AXIS CENTRE OF THE DEVICE
DEVIATES MAX 90° FROM VERTICAL)
EINBAULAGE : ENTLUEFTUNG NACH UNTEN (MITTELACHSE DES GERAETES
MAX 90° VON DER SENKRECHTEN ABWEICHEND) ✓
POSITION D'INSTALLATION : ECHAPPEMENT VERS LE BAS (ECART DE L'AXE MEDIAN DE
L'APPAREIL PAR RAPPORT A LA VERTICALE: 90° MAX)
POSIZIONE DI MONTAGGIO : SCARICO VERSO IL BASSO (DEVIAZIONE ASSE APPARECCHIO
RISPETTO ALLA VERTICALE: MAX 90°)

		(B)	TRI 140	IDENTIFICATION	
		(A)	DATE	CODE FOR DOCUMENT	
CHANG No	LETTER	DATE	84 -10-30	973 002 540 0	SHEET
				605	3 / 3